Guida alle parti di ricambio

Reintegro

I kit di ricambio generalmente comprendono: valvola a galleggiante, palla galleggiante e leverismo del galleggiante adatti al tipo specifico di unità.

This file has been generated from the BAC website on: 25/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/make-up

Valvola

- **Il disegno esclusivo e brevettato** permette di collegare il leverismo del galleggiante in due punti e la relativa regolazione dell'angolo senza utensili.
- **Struttura in PVC resistente alla corrosione**, rinforzata, per servizi heavy duty (sulla maggior parte delle unità)
- Prestazioni testate presso i laboratori di R&D BAC
- Manutenzione e regolazione semplici
- Disponibile nella misura 1 ½”
- Kit di ricambio retrofit, per sostituire la vecchia valvola di ottone

Palla galleggiante

- Progettata specificatamente per torri di raffreddamento.
- **La costruzione robusta in polipropilene** resiste alla formazione di crepe.
- Il riempimento in schiuma assicura una rigidità strutturale tale da resistere anche a condizioni pari a uragani (potenti correnti d'aria e temperature estremamente fluttuanti all'interno della torre).
- Disponibile in numerose misure e configurazioni.

Suggerimento per l'avviamento

Prima di avviare l'unità, riempire la torre fino a +/- 15 mm sotto il livello di troppopieno. Questo accorgimento fornisce acqua a sufficienza per riempire il resto del sistema senza drenare la torre all'avvio. Quando il sistema è in funzione, regolare il livello dell'acqua come illustrato nel Manuale di esercizio e manutenzione. Monitorare il livello di esercizio per le prime 24 ore di funzionamento, verificando che sia impostato correttamente.

Desideri sostituire il reintegro della tua apparecchiatura BAC? Puoi rivolgerti al rappresentante BAC di zona.

Scarica

- The SERVICE EXPERT for BAC Equipment

This file has been generated from the BAC website on: 25/04/2024
For more up to date information, visit: https://www.baltimoreaircoil.eu/it/parts/make-up